LGAI Technological Center, S.A.
Campus UAB
Apartado de Correos 18
E-08193 Bellaterra (Barcelona)
T +34 93 567 20 00
F +34 93 567 20 01
www.applus.com

CERTIFICADO

Nr. PR-1588/071

PRODUCTO CERTIFICADO APPLUS +

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. certifica que el producto:

SISTEMAS DE TUBOS PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLES:

- **PARTE 1:** REQUISITOS GENERALES
- **PARTE 24:** REQUISITOS PARTICULARES. SISTEMAS DE TUBOS ENTERRADOS BAJO TIERRA.

SERIE N-450. TUBO NO METÁLICO

- **FUTURFLEX ROLLO** Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200. CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN: 450N, CURVABLE, IP 43
- **FUTURFLEX BARRA** Ø 63, 90, 110, 125, 160, 200, 250 CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN: 450N, RÍGIDO, IP 43

De la empresa:

FUTURA SYSTEMS, S.L.
CTRA. DE VALLS C-51 KM. 22
43812 RODONYÀ (TARRAGONA)

Es conforme al Sistema Particular de Certificación:

SPC 071

Y la norma:

UNE-EN 61386-1:2008; UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010
UNE-EN 61386-24:2011

Este certificado es válido hasta 8 de junio de 2018
Modificación del certificado inicial emitido en fecha 8 de junio de 2012

Bellaterra, 7 de octubre de 2016

LGAI Technological Center, S.A.
Jordi Brufau Redondo
Director General

LGAI Technological Center, S.A.
Xavier Ruiz Peña
Director, Product Conformity B.U.

El presente certificado se considerará válido siempre que se cumplan todas las condiciones del contrato del cual este certificado forma parte.

LGAI TECNOLOGICAL CENTER, S.A. C.I.F: A-63207492